

<b>INSTRUMENTO HABILITACION CATEGORIZANTE</b>		
<b>CONSULTORIOS EN ESTABLECIMIENTOS CON INTERNACION</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Garantiza condiciones de confort y privacidad del paciente		
Superficie mínima de 7,50 m2, con un lado mínimo de 2,40 m2.		
Posee buena ventilación e iluminación.		
Posee lavabo o accesibilidad al mismo		
Posee escritorio y sillas		
Posee camilla		
Posee balanza		
Posee negatoscopio según especialidad		
Posee tensiómetro-estetoscopio		
Posee recipiente de residuos (preferentemente con tapa)		
Posee accesibilidad a carro de suministro y curaciones s/ especialidad		
Posee tomacorrientes		
Posee accesibilidad a luz focalizada		
<b>SI CUENTA CON CONSULTORIO DE PEDIATRIA DIFERENCIADO LLENE LOS SIGUIENTES ÍTEMS:</b>		
Garantiza condiciones de confort y privacidad del paciente		
Superficie mínima de 7,50 m2, con un lado mínimo de 2,4 m2.		
Posee buena ventilación e iluminación.		
Posee lavabo o accesibilidad al mismo		
Posee escritorio y sillas		
Posee camilla		
Posee negatoscopio según especialidad		
Posee tensiómetro-estetoscopio		
Posee recipiente de residuos (preferentemente con tapa)		
Posee accesibilidad a carro de suministro y curaciones s/ especialidad		
Posee tomacorrientes		
Posee accesibilidad a luz focalizada		
Balanza de pie pediátrica con altímetro		
Balanza lactante		
Camilla pediátrica		
Pediómetro		
Estetoscopio		
Cinta métrica		
Tensiómetro manguitos pediátricos para lactantes preescolares y escolares		
Otoscopio		
Oftalmoscopio		
Fuente de calor		
<b>SI CUENTA CON CONSULTORIO DE TOCOGINECOLOGÍA DIFERENCIADO LLENE LOS SIGUIENTES ÍTEMS:</b>		
Garantiza condiciones de confort y privacidad del paciente		
Superficie mínima de 7,50 m2, con un lado mínimo de 2,4 m2		
Posee buena ventilación e iluminación.		
Posee lavabo o accesibilidad al mismo		
Existe accesibilidad a sanitario con privacidad.		
Posee escritorio y sillas		
Posee camilla		
Posee balanza		
Posee negatoscopio		
Posee tensiómetro-estetoscopio		
Posee recipiente de residuos (preferentemente con tapa)		
Posee accesibilidad a carro de suministro y curaciones.		
Posee tomacorrientes		
Posee accesibilidad a luz focalizada		
Camilla de examen ginecológico, lámpara, taburete y escalerilla		
Caja para colocación de DIU		
Cinta métrica inextensible, gestograma de pared		

Estetoscopio de Pinard /Detector de latidos fetales.		
Espéculos vaginales de tamaños variados		
Acceso a Colposcopio e insumos para colposcopia		
Descartadores de objetos punzantes.		
Historia Clínica Perinatal Base, Carnet perinatal		
Tablas de valores normales de altura uterina y ganancia de peso en el embarazo		
<b>AREAS DE APOYO</b>		
<b>SECRETARÍA/RECEPCIÓN</b>		
La superficie mínima es de 4 m2 con un lado mínimo de 2m		
Sillas - Mesa mostrador o equivalente – Papelero – armario		
Espacio para silla de ruedas		
<b>SANITARIOS PARA EL PÚBLICO</b>		
Los sanitarios están vinculados con el resto de las áreas mediante circulaciones cerradas, no constituyéndose en servidumbre de paso		
Por lo menos uno de los sanitarios permite el paso cómodo de sillas de ruedas y está adaptado para discapacitados		
Los sanitarios cuentan con lavabo – inodoro o mingitorios para varones y accesorios		
<b>ESTACIÓN DE ENFERMERÍA PERIFÉRICO</b>		
Superficie mínima acorde al número de consultorios.		
<b>Equipamiento:</b>		
Mesa con piletta		
Armario para drogas		
Accesorio para soporte de suero		
Toallero		
Soporte para bolsas de residuos (comunes y patológicos)		
Nebulizador		
Aspirador		
Heladera		
Carro para curaciones		
<b>DEPÓSITOS DE LIMPIEZA</b>		
Localizado en el Servicio de forma periférica		
<b>DEPÓSITOS DE RESIDUOS COMUNES Y PATOLÓGICOS</b>		
Sus dimensiones son acordes a la cantidad de residuos que deben estacionarse transitoriamente		
Separa los residuos comunes de los patológicos. Identifica las bolsas de residuos por colores según normativa vigente		